



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Mã số:
312/XNN/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày trả kết quả:
02/09/2025
Trang 01/01



- Ngày nhận mẫu: 26/08/2025
- Thời gian thử nghiệm: 26/08/2025
- Tên mẫu: **Nước sạch**
- Vị trí lấy mẫu: Bể chứa nước sạch
(thuộc **Hệ thống Cấp nước sạch cho cụm dân cư thôn Thái Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy**)
- Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
- Số lượng/mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l
- Lưu mẫu: Không ☐ Có ☒
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCDP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn
1	Coliform ^(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-10	0	<3
2	E.coli ^(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-11	0	<1
3	Clo dư tự do ^(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,72	Trong khoảng 0,2-1,0
4	Độ đục ^(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2
5	Màu sắc ^(*)	TCU	TCVN 6185:2015	5,189	15
6	Mùi, vị ^(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
7	pH ^(*)		TCVN 6492:2011	7,15	Trong khoảng 6,0 - 8,5

Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCDP 01:2023/QB.

Ghi chú:

- (1) Quy chuẩn so sánh;
- (*) Thông số được Valas công nhận;
- (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;
- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;
- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.
- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC

Hoàng Minh Tâm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02323.889.868



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Mã số:

313/XNN/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày trả kết quả:

02/09/2025

Trang 01/01

1. Ngày nhận mẫu: 26/08/2025

2. Thời gian thử nghiệm: 26/08/2025

3. Tên mẫu: Nước sạch

4. Vị trí lấy mẫu: Dương Văn Ngoãn, thôn Mai Thượng, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị (thuộc Hệ thống Cấp nước sạch cho cụm dân cư thôn Thái Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy)

5. Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

6. Số lượng/mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l

7. Lưu mẫu: Không ☐ Có ☒

8. Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCĐP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn
1	Coliform ^(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-10	0	<3
2	E.coli ^(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-11	0	<1
3	Clo dư tự do ^(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,4	Trong khoảng 0,2-1,0
4	Độ đục ^(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2
5	Màu sắc ^(*)	TCU	TCVN 6185:2015	5,950	15
6	Mùi, vị ^(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
7	pH ^(*)		TCVN 6492:2011	7,10	Trong khoảng 6,0 - 8,5

Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCĐP 01:2023/QB.

Ghi chú:

-(1) Quy chuẩn so sánh;

-(*) Thông số được Valas công nhận;


-(**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;

- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.

- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC



Hoàng Minh Tâm



KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 02323.889.868

QT- 7.3/BM-07



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Mã số:
314/XNN/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày trả kết quả:
02/09/2025
Trang 01/01



1. Ngày nhận mẫu: 26/08/2025
2. Thời gian thử nghiệm: 26/08/2025
3. Tên mẫu: **Nước sạch**
4. Vị trí lấy mẫu: Lê Quốc Hùng, thôn Xuân Lai, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị
(thuộc **Hệ thống Cấp nước sạch cho cụm dân cư thôn Thái Xá, xã Mai Thủy, huyện Vĩnh Linh**)
5. Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
6. Số lượng/mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l
7. Lưu mẫu: Không ☐ Có ☒
8. Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCDP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn
1	Coliform ^(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-10	0	<3
2	E.coli ^(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-11	0	<1
3	Clo dư tự do ^(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,3	Trong khoảng 0,2-1,0
4	Độ đục ^(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2
5	Màu sắc ^(*)	TCU	TCVN 6185:2015	7,898	15
6	Mùi, vị ^(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
7	pH ^(*)		TCVN 6492:2011	7,05	Trong khoảng 6,0 - 8,5

Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCDP 01:2023/QB.

Ghi chú:

- (1) Quy chuẩn so sánh;
- (*) Thông số được Valas công nhận;
- (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;
- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;
- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.
- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC

Hoàng Minh Tâm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02323.889.868