



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

MÃ SỐ:
127/XNN/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày trả kết quả:
20/03/2025
Trang 01/01

1. Ngày nhận mẫu: 14/03/2025
2. Thời gian thử nghiệm: 14/03/2025
3. Tên mẫu: **Nước sạch**
4. Vị trí lấy mẫu: Bể chứa nước sạch
(thuộc Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch)
5. Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
6. Số lượng/mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l
7. Lưu mẫu: Không ☐ Có ☒
8. Kết quả thử nghiệm:



TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCDP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn
1	Coliform(**)	CFU/100ml	QLCN-PP-10	0	<3
2	E.coli(**)	CFU/100ml	QLCN-PP-11	0	<1
3	Clo dư tự do(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,5	Trong khoảng 0,2-1,0
4	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2
5	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185:2015	<5	15
6	Mùi vị(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
7	pH(*)		TCVN 6492:2011	8,02	Trong khoảng 6,0 - 8,5
8	Asen(**)	mg/l	QLCN-PP-09	KPH	0,01

Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCDP 01:2023/QB.

Ghi chú:

- (1) Quy chuẩn so sánh; KHP: Không phát hiện
- (*) Thông số được Valas công nhận;
- (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;
- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;
- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.
- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC

Hoàng Minh Tâm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 02323.889.868

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG BÌNH TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN																																																							
MÃ SỐ: 128/XNN/25	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	Ngày trả kết quả: 20/03/2025 Trang 01/01																																																						
1. Ngày nhận mẫu: 14/03/2025 2. Thời gian thử nghiệm: 14/03/2025 3. Tên mẫu: Nước sạch 4. Vị trí lấy mẫu: Đàm Xuân Hội, thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch (thuộc Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) 5. Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 6. Số lượng/mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l 7. Lưu mẫu: Không ☐ Có ☒ 8. Kết quả thử nghiệm: <table><tr><th>TT</th><th>Tên thông số</th><th>ĐVT</th><th>Phương pháp thử nghiệm</th><th>Kết quả thử nghiệm</th><th>QCDP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn</th></tr><tr><td>1</td><td>Coliform(**)</td><td>CFU/100ml</td><td>QLCN-PP-10</td><td>0</td><td><3</td></tr><tr><td>2</td><td>E.coli(**)</td><td>CFU/100ml</td><td>QLCN-PP-11</td><td>0</td><td><1</td></tr><tr><td>3</td><td>Clo dư tự do(**)</td><td>mg/l</td><td>QLCN-PP-01</td><td>0,25</td><td>Trong khoảng 0,2-1,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Độ đục(*)</td><td>NTU</td><td>TCVN 6184:1996</td><td><1</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>Màu sắc(*)</td><td>TCU</td><td>TCVN 6185:2015</td><td>6,237</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>Mùi vị(**)</td><td></td><td>QLCN-PP-13</td><td>Không có mùi, vị lạ</td><td>Không có mùi, vị lạ</td></tr><tr><td>7</td><td>pH(*)</td><td></td><td>TCVN 6492:2011</td><td>7,85</td><td>Trong khoảng 6,0 - 8,5</td></tr><tr><td>8</td><td>Asen(**)</td><td>mg/l</td><td>QLCN-PP-09</td><td>KPH</td><td>0,01</td></tr></table> Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCDP 01:2023/QB. Ghi chú: -(1) Quy chuẩn so sánh; KHP: Không phát hiện - (*) Thông số được Valas công nhận; - (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận; - Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm; - Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm. - Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm. PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC  Hoàng Minh Tâm  KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC  Nguyễn Trường Giang Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại: 02323.889.868			TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCDP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn	1	Coliform(**)	CFU/100ml	QLCN-PP-10	0	<3	2	E.coli(**)	CFU/100ml	QLCN-PP-11	0	<1	3	Clo dư tự do(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,25	Trong khoảng 0,2-1,0	4	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2	5	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185:2015	6,237	15	6	Mùi vị(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	7	pH(*)		TCVN 6492:2011	7,85	Trong khoảng 6,0 - 8,5	8	Asen(**)	mg/l	QLCN-PP-09	KPH	0,01
TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCDP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn																																																			
1	Coliform(**)	CFU/100ml	QLCN-PP-10	0	<3																																																			
2	E.coli(**)	CFU/100ml	QLCN-PP-11	0	<1																																																			
3	Clo dư tự do(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,25	Trong khoảng 0,2-1,0																																																			
4	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2																																																			
5	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185:2015	6,237	15																																																			
6	Mùi vị(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ																																																			
7	pH(*)		TCVN 6492:2011	7,85	Trong khoảng 6,0 - 8,5																																																			
8	Asen(**)	mg/l	QLCN-PP-09	KPH	0,01																																																			



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

MÃ SỐ:
129/XNN/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày trả kết quả:
20/03/2025
Trang 01/01

1. Ngày nhận mẫu: 14/03/2025
2. Thời gian thử nghiệm: 14/03/2025
3. Tên mẫu: **Nước sạch**
4. Vị trí lấy mẫu: Đặng Hòe, thôn Tiền Tiến, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch (thuộc **Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch**)
5. Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
6. Số lượng/mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l
7. Lưu mẫu: Không ☐ Có ☒
8. Kết quả thử nghiệm:



TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCDP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn
1	Coliform(**)	CFU/100ml	QLCN-PP-10	0	<3
2	E.coli(**)	CFU/100ml	QLCN-PP-11	0	<1
3	Clo dư tự do(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,2	Trong khoảng 0,2-1,0
4	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2
5	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185:2015	7,247	15
6	Mùi vị(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
7	pH(*)		TCVN 6492:2011	7,59	Trong khoảng 6,0 - 8,5
8	Asen(**)	mg/l	QLCN-PP-09	KPH	0,01

Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCDP 01:2023/QB.

Ghi chú:

- (1) Quy chuẩn so sánh; KHP: Không phát hiện
- (*) Thông số được Valas công nhận;
- (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;
- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;
- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.
- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC

Hoàng Minh Tâm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Giang

✚ Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
✚ Điện thoại: 02323.889.868