



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

MÃ SỐ:
920/XNN/23

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày trả kết quả:
20/11/2023

- Ngày nhận mẫu: 15/11/2023
- Thời gian thử nghiệm: 15/11/2023
- Tên mẫu: Nước sạch (thuộc Hệ thống Cấp nước sạch cho cụm dân cư thôn Thái Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy)
- Vị trí lấy mẫu: Bể chứa nước sạch
- Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
- Số lượng/mô tả mẫu: 01 Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l
- Lưu mẫu: Không ☐ Có ☒
- Kết quả thử nghiệm:



TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	01-1:2018/BYT (1) Ngưỡng giới hạn
1	Màu sắc ^(*)	TCU	TCVN 6185:2015	12,468	15
2	Độ đục ^(*)	NTU	TCVN 6184:1996	1,05	2
3	pH ^(*)		TCVN 6492:2011	6,31	6,0 - 8,5
4	Mùi vị ^(**)		QLCN-PP-13	Không mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Clo dư ^(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,7	0,2-1,0
6	Coliform ^(**)	Vi khuẩn/ 100ml	QLCN-PP-10	0	<3
7	E.coli ^(**)	Vi khuẩn/ 100ml	QLCN-PP 11	0	<1
8	Độ Cứng ^(**)	mg/l	QLCN-PP-07	40	300
9	Clorua ^(**)	mg/l	QLCN-PP-03	10	250 (hoặc 300)
10	Florua ^(**)	mg/l	QLCN-PP-04	0,25	1,5
11	Sắt ^(**)	mg/l	QLCN-PP-0	0,01	0,3
12	Mangan ^(**)	mg/l	QLCN-PP-05	0,018	0,1
13	Sunphat ^(**)	mg/l	QLCN-PP-02	1	250
14	Amoni ^(**)	mg/l	QLCN-PP-06	0,01	0,3
15	Pecmanganat ^(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	0,62	2

Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;
- (1) Quy chuẩn so sánh; (*) Thông số được Valas công nhận; (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;
- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.
- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.

PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Minh Tâm



Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 02323.889.868



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

MÃ SỐ:
921/XNN/23

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày trả kết quả:
20/11/2023

- Ngày nhận mẫu: 15/11/2023
- Thời gian thử nghiệm: 15/11/2023
- Tên mẫu: Nước sạch (thuộc Hệ thống Cấp nước sạch cho cụm dân cư thôn Thái Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy)
- Vị trí lấy mẫu: Phạm Xuân đoàn, thôn Thái Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy
- Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
- Số lượng/mô tả mẫu: 01 Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1 lít
- Lưu mẫu: Không ☐ Có ☒
- Kết quả thử nghiệm:



TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCVN 01-1:2018/BYT (1) Ngưỡng giới hạn
1	Màu sắc ^(*)	TCU	TCVN 6185:2015	12,630	15
2	Độ đục ^(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2
3	pH ^(*)		TCVN 6492:2011	6,32	6,0 - 8,5
4	Mùi vị ^(**)		QLCN-PP-13	Không mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Clo dư ^(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,4	0,2-1,0
6	Coliform ^(**)	Vi khuẩn/ 100ml	QLCN-PP-10	0	<3
7	E.coli ^(**)	Vi khuẩn/ 100ml	QLCN-PP 11	0	<1
8	Độ Cứng ^(**)	mg/l	QLCN-PP-07	39	300
9	Clorua ^(**)	mg/l	QLCN-PP-03	11	250 (hoặc 300)
10	Florua ^(**)	mg/l	QLCN-PP-04	0,24	1,5
11	Sắt ^(**)	mg/l	QLCN-PP-0	0,01	0,3
12	Mangan ^(**)	mg/l	QLCN-PP-05	0,019	0,1
13	Sunphat ^(**)	mg/l	QLCN-PP-02	1	250
14	Amoni ^(**)	mg/l	QLCN-PP-06	0,01	0,3
15	Pecmanganat ^(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	0,61	2

Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;
- (1) Quy chuẩn so sánh; (*) Thông số được Valas công nhận; (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;
- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.
- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.

PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC

Hoàng Minh Tâm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 02323.889.868



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

MÃ SỐ:
922/XNN/23

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày trả kết quả:
20/11/2023

1. Ngày nhận mẫu: 15/11/2023 2. Thời gian thử nghiệm: 15/11/2023
3. Tên mẫu: Nước sạch (thuộc Hệ thống Cấp nước sạch cho cụm dân cư thôn Thái Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy)
4. Vị trí lấy mẫu: Phạm Thị Thu, thôn Lê Bình, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy
5. Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
6. Số lượng/mô tả mẫu: 01 Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5 lít
7. Lưu mẫu: Không ☐ Có ☒
8. Kết quả thử nghiệm:



TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCVN 01-1:2018/BYT (1) Ngưỡng giới hạn
1	Màu sắc ^(*)	TCU	TCVN 6185:2015	13,243	15
2	Độ đục ^(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2
3	pH ^(*)		TCVN 6492:2011	6,43	6,0 - 8,5
4	Mùi vị ^(**)		QLCN-PP-13	Không mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	Clo dư ^(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,38	0,2-1,0
6	Coliform ^(**)	Vi khuẩn/ 100ml	QLCN-PP-10	0	<3
7	E.coli ^(**)	Vi khuẩn/ 100ml	QLCN-PP 11	0	<1
8	Độ Cứng ^(**)	mg/l	QLCN-PP-07	39	300
9	Clorua ^(**)	mg/l	QLCN-PP-03	10	250 (hoặc 300)
10	Florua ^(**)	mg/l	QLCN-PP-04	0,24	1,5
11	Sắt ^(**)	mg/l	QLCN-PP-0	0,01	0,3
12	Mangan ^(**)	mg/l	QLCN-PP-05	0,019	0,1
13	Sunphat ^(**)	mg/l	QLCN-PP-02	1	250
14	Amoni ^(**)	mg/l	QLCN-PP-06	0,01	0,3
15	Pecmanganat ^(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	0,71	2

Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;
- (1) Quy chuẩn so sánh; (*) Thông số được Valas công nhận; (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;
- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.
- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.

PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC

Hoàng Minh Tâm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 02323.889.868