

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN																																																	
Mã số: 037/XNN/25	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	Ngày trả kết quả: 16/01/2024 Trang 01/01																																																
1. Ngày nhận mẫu: 09/01/2025 2. Thời gian thử nghiệm: 09/01/2025 3. Tên mẫu: Nước sạch 4. Vị trí lấy mẫu: Bể chứa nước sạch (thuộc Công trình Cấp nước sạch cụm xã Tiên Hóa - Châu Hóa và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) 5. Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 6. Số lượng/mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l 7. Lưu mẫu: Không Có ☒ 8. Kết quả thử nghiệm:																																																		
<table><tr><th>TT</th><th>Tên thông số</th><th>ĐVT</th><th>Phương pháp thử nghiệm</th><th>Kết quả thử nghiệm</th><th>QCĐP 01:2023/QB⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn</th></tr><tr><td>1</td><td>Coliform(**)</td><td>CFU/100 mL</td><td>QLCN-PP-10</td><td>0</td><td><3</td></tr><tr><td>2</td><td>E.coli(**)</td><td>CFU/100 mL</td><td>QLCN-PP-11</td><td>0</td><td><1</td></tr><tr><td>3</td><td>Clo dư tự do(**)</td><td>mg/l</td><td>QLCN-PP-01</td><td>0,7</td><td>Trong khoảng 0,2-1,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Độ đục(*)</td><td>NTU</td><td>TCVN 6184:1996</td><td><1</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>Màu sắc(*)</td><td>TCU</td><td>TCVN 6185:2015</td><td><5</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>Mùi, vị(**)</td><td></td><td>QLCN-PP-13</td><td>Không có mùi, vị lạ</td><td>Không có mùi, vị lạ</td></tr><tr><td>7</td><td>pH(*)</td><td></td><td>TCVN 6492:2011</td><td>7,75</td><td>Trong khoảng 6,0 - 8,5</td></tr></table>			TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCĐP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn	1	Coliform(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-10	0	<3	2	E.coli(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-11	0	<1	3	Clo dư tự do(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,7	Trong khoảng 0,2-1,0	4	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2	5	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185:2015	<5	15	6	Mùi, vị(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	7	pH(*)		TCVN 6492:2011	7,75	Trong khoảng 6,0 - 8,5
TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCĐP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn																																													
1	Coliform(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-10	0	<3																																													
2	E.coli(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-11	0	<1																																													
3	Clo dư tự do(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,7	Trong khoảng 0,2-1,0																																													
4	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2																																													
5	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185:2015	<5	15																																													
6	Mùi, vị(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ																																													
7	pH(*)		TCVN 6492:2011	7,75	Trong khoảng 6,0 - 8,5																																													
Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCĐP 01:2023/QB. Ghi chú: -(1) Quy chuẩn so sánh; - (*) Thông số được Valas công nhận; - (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận; - Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm; - Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm. - Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.																																																		
PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC  Hoàng Minh Tâm  KIỂM GIÁM ĐỌC PHÓ GIÁM ĐỐC  Đinh Trường Giang																																																		
Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Điện thoại: 02323.889.868																																																		



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Mã số:
038/XNN/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày trả kết quả:
16/01/2024
Trang 01/01

- Ngày nhận mẫu: 09/01/2025
- Thời gian thử nghiệm: 09/01/2025
- Tên mẫu: **Nước sạch**
- Vị trí lấy mẫu: Nguyễn Tiên Lực, thôn Tây Thủy, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (thuộc Công trình Cấp nước sạch cụm xã Tiến Hóa - Châu Hóa và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa)
- Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
- Số lượng/mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l
- Lưu mẫu: Không Có ☒
- Kết quả thử nghiệm:



TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCĐP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn
1	Coliform(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-10	0	<3
2	E.coli(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-11	0	<1
3	Clo dư tự do(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,44	Trong khoảng 0,2-1,0
4	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2
5	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185:2015	<5	15
6	Mùi, vị(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
7	pH(*)		TCVN 6492:2011	7,55	Trong khoảng 6,0 - 8,5

Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCĐP 01:2023/QB.

Ghi chú:

- (1) Quy chuẩn so sánh;
- (*) Thông số được Valas công nhận;
- (**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;
- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;
- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.
- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC

Hoàng Minh Tâm



KÊ GIẤM ĐỌC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Trường Giang

Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 02323.889.868

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN				
Mã số: 039/XNN/25	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	Ngày trả kết quả: 16/01/2024 Trang 01/01			
1. Ngày nhận mẫu: 09/01/2025 2. Thời gian thử nghiệm: 09/01/2025 3. Tên mẫu: Nước sạch 4. Vị trí lấy mẫu: Phạm Xuân Toàn, thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch (thuộc Công trình Cấp nước sạch cụm xã Tiến Hóa - Châu Hóa và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) 5. Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 6. Số lượng/mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh vô trùng, dung tích 1,5l 7. Lưu mẫu: Không Có ☒ 8. Kết quả thử nghiệm:					
TT	Tên thông số	ĐVT	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCĐP 01:2023/QB ⁽¹⁾ Ngưỡng giới hạn
1	Coliform(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-10	0	<3
2	E.coli(**)	CFU/100 mL	QLCN-PP-11	0	<1
3	Clo dư tự do(**)	mg/l	QLCN-PP-01	0,5	Trong khoảng 0,2-1,0
4	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184:1996	<1	2
5	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185:2015	<5	15
6	Mùi, vị(**)		QLCN-PP-13	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
7	pH(*)		TCVN 6492:2011	7,19	Trong khoảng 6,0 - 8,5
Kết luận: Các thông số được thử nghiệm đạt quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCĐP 01:2023/QB.					
Ghi chú:					
-(1) Quy chuẩn so sánh;					
-(*) Thông số được Valas công nhận;					
-(**) Thông số được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;					
- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm;					
- Cung cấp độ không đảm bảo đo khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu thử nghiệm.					
- Thời gian lưu mẫu 7 ngày kể từ thời gian ban hành phiếu kết quả thử nghiệm, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.					
PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC			 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC 		
 Hoàng Minh Tâm			Đinh Trường Giang		
✚ Địa chỉ: 03 Lê Quý Đôn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình					
✚ Điện thoại: 02323.889.868					